



29.11.2018г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
 г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел (812) 718-25-05, http://78.mchs.gov.ru
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы
 г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел. (812)718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Московского района
 г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116, тел. (812) 388-87-54

**Предписание № 2-18-1098/1/1
 об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 обще-
 развивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому
 развитию детей Московского района Санкт-Петербурга
 (ГБДОУ детский сад № 30 Московского района Санкт-Петербурга)
(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)


Во исполнение распоряжения начальника ОНДПР Московского района УНДПР ГУ МЧС
 России по г. Санкт-Петербургу Чернодедова Андрея Сергеевича № 2-18-1098 от 16 октября 2018
 года, ст. 6, 6¹ Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
 02, 29 ноября 2018 года старшим инспектором отделения ОНДПР Московского района УНДПР
 ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Смирновой Татьяной Геннадьевной проведена плановая
 выездная проверка объекта защиты – здания детского дошкольного образовательного учрежде-
 ния, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 62, лит. А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
 безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасно-
 сти, выявленные в ходе проверки:

№ пред-писания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Двери эвакуационных лестничных клеток (кроме наружных дверей) на каждом этаже не оборудованы противопожарными первого типа в дымогазонепроницаемом исполнении с пределом огнестойкости не менее EIS 60 и устройствами для свободного открывания типа «антипаника»	ст.1, ст.20 Федерального закона РФ от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч.1 ст.6, ст.78 Федерального закона РФ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 2.9 раздела 2 «Специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 30 общеразвивающего вида Московского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 62, лит. А», согласованных на нормативно-	15.11.2019 г.	

подпись

		техническом совете УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу (выписка из протокола заседания от 28.07.2016 года № 14), включенных в комплекс мероприятий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты		
2.	Марши лестничной клетки, ведущие из технического подполья не выделены на уровне подвального и первого этажей перегородками из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 60, с установкой на уровне подвального и первого этажей противопожарных дверей первого типа в дымогазонепроницаемом исполнении EI S 60	ст.1, ст.20 Федерального закона РФ от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч.1 ст.6, ст.78 Федерального закона РФ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 2.13 раздела 2 «Специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 30 общеразвивающего вида Московского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 62, лит. А», согласованных на нормативно-техническом совете УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу (выписка из протокола заседания от 28.07.2016 года № 14), включенных в комплекс мероприятий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты	15.11.2019 г.	
3.	Коридор второго этажа без естественного освещения не выделен противопожарными перегородками первого типа с пределом огнестойкости не менее EI 45 с заполнением дверных проемов в них противопожарными дверями первого типа с пределом огнестойкости не менее EI 60	ст.1, ст.20 Федерального закона РФ от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч.1 ст.6, ст.78 Федерального закона РФ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 2.14 раздела 2 «Специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 30 общеразвивающего вида Московского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 62, лит. А», согласованных на нормативно-техническом совете УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу (выписка из протокола заседания от 28.07.2016 года № 14), включенных в комплекс мероприятий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты	15.11.2019 г.	
4.	Открываемые оконные	ст.1, ст.20 Федерального закона РФ от	15.11.2019 г.	

✓

 подпись

<p>проемы в наружных ограждающих строительных конструкциях стен не оборудованы автоматически и дистанционно управляемыми приводами</p>	<p>21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч.1 ст.6, ст.78 Федерального закона РФ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 2.9 раздела 2 «Специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 30 общеразвивающего вида Московского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 62, лит. А», согласованных на нормативно-техническом совете УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу (выписка из протокола заседания от 28.07.2016 года № 14), включенных в комплекс мероприятий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты</p>		
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе подать в орган ГПН, издавший распоряжение на проверку, в пятнадцатидневный срок с даты получения предписания возражение в письменной форме или в трехмесячный срок обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а так же иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

В соответствии с пп. 2 п. 75 Приказа МЧС России от 30.11.2016 г. № 644 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности»


подпись

исполнение комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, - для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения ОНДПР Московского района
УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу



Т.Г. Смирнова

29 ноября 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий 9800Ум 30

О.В. Леонова

« 29 » 11 2018 г.

О.В. Леонова

подпись